



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Нижегородской области в  
городском округе город Дзержинск,  
Володарском районе

606019, Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, дом 19 а  
тел/факс (8313) 221855 / 221710,  
E-mail: fy190 @ mts-nn.ru

Главе Администрации  
р.п. Решетиха  
Володарского муниципального района


С.А. Савельеву

606093 Нижегородская область  
Володарский район,  
р.п. Решетиха  
ул. Затылкова, дом 2А

от 28.01.2022 № 52-05-19/09-467-2022  
На № от

О качестве питьевой воды  
в р.п. Решетиха в 2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ



Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее Федеральный закон РФ № 416-ФЗ) уведомляет Вас, что в 2020г. в пос. Решетиха Володарского района по результатам государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля зарегистрированы факты подачи ООО «Решетихинское домоуправление», ООО «Решетихинский водоканал» населению питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам:

- ООО «Решетихинское домоуправление» (распределительная сеть), среднее значение составило: по показателю железо – 1,85 мг/дм<sup>3</sup>, при нормативе 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, по мутности – 16,05 ЕМФ, при нормативе 2,6 ЕМФ, жесткость общая – 11,4 оЖ, при нормативе не более 7 оЖ, марганец - 0,6 мг/дм<sup>3</sup>, при нормативе – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>;
- ООО «Решетихинский водоканал» (резервуар чистой воды), среднее значение составило: по показателю железо – 0,65 мг/дм<sup>3</sup>, при нормативе 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, по мутности – 3,46 ЕМФ, при нормативе 2,6 ЕМФ, жесткость общая – 12 оЖ, при нормативе 7 оЖ, марганец 0,15 мг/дм<sup>3</sup>, при нормативе 0,1 мг/дм<sup>3</sup>.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с положениями ст.ст. 23, 24 Федерального закона РФ № 416-ФЗ органы местного самоуправления до 1 марта 2022г. обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.


План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Дополнительным требованием к разработке плана мероприятий по доведению качества питьевой воды, подаваемой населению, до гигиенических нормативов является проведение технического обследования объектов централизованного холодного и горячего водоснабжения. По

результатам технического обследования составляется акт, который прикладывается к плану мероприятий при направлении его на согласование в Управление. Обязательность технического обследования регламентируется Приказом №437/пр от 05.08.2014г. Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения...».

Копию технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями просим направить в территориальный отдел Роспотребнадзора в срок до **10.03.2022г.** по адресу: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д.19а, тел/факс (8313) 221855/221710, E-mail: [fy190@mts-nn.ru](mailto:fy190@mts-nn.ru).

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области  
в городском округе  
г. Дзержинск, Володарском районе



М.А. Андрианова

Козлова Н.А.,  
22-04-30.